


Утверждаю



Ген.Директор

"ООО ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: жилой дом по адресу: ул. Гризодубовой ,дом 4

за второе полугодие 2015 года

12 Января 2016г.

Комиссия в составе: Представитель Управляющей Организации ООО "ЖКХ-Сервис"

Ген.Директор ООО"ЖКХ-Сервис"-Соловьёва Е.А., Управляющий-Соловьёв А.С

Представитель Инициативной Группы произвел осмотр работ, выполненных ООО "ЖКХ-Сервис"

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

1. Обход внутри домовых помещений: ежедневно.
2. Поквартирные вызовы сантехников кв: 23,27,35,97,109,120,123,142,150,156,162
3. Поквартирные вызовы Электриков кв 6,23,30,50,80,83,86,136.
4. Проф.работы в эл. щитовой 19.07.,25.08.,28.11,24.12.
5. Замена задвижки Д-76 ГВС в ИТП сварочные работы: 01.12
6. Заполнение бассейнов водой: 29.07
7. Ремонт элементов д/оборудования и благоустройства 20.08.
8. Демонтаж старых и монтаж новых светодиодных светильников перед входом, у 1,2,3 подъезда: 08.09
9. Вывоз КГМ один раз в неделю. Вывоз бытового мусора ежедневно.
10. Освещение подъездов и тех помещений дома: 04.09 1шт,17.11 11шт,20.11 1шт,26.11 1шт,08.12 1шт.30.12 5шт
11. Влажная уборка помещения подъезда с 1 по 3 эт ежедневно, с 3 и выше один раз в неделю.
12. Уборка придомовой территории ежедневно кр. воскресенья.
13. Снятие показаний эл. счетчика: ежемесячно
14. Очистка кровли козырьков: 19.09.

15. .Монтаж елки и гирлянд: 27.12.
16. Замена Циркуляционного насоса на ЦО в ИТП :29.12
16. Осмотр бойлерной ежедневно.
17. Обработка подвалов СЭС ежемесячно.
18. 29.08 зафиксирован скачек напряжения в связи с чем из строя вышло 27 светодиодных светильника.
19. Установка плат на светильники: 25.08 1шт,14.09 2шт,21.09 9шт,30.09 9шт,05.10 5шт,13.10 2шт,21.10 8шт,25.12 11шт.
20. Монтаж светодиодных светильников 2под. Зэт.: 10.08 2шт
21. Замена автомата в ИТП 16А: 01.12

Подписи представителей: Инженер

Управляющий

От Жителей

